



Wels, am 05.09.2014

KONFORMITÄT AR N 4105 FRONIUS GALVO UND SYMO LIGHT

Fronius International GmbH

bestätigt hiermit, dass die folgenden Wechselrichter die Anforderungen der VDE AR N 4105 erfüllen.

- / **Fronius Galvo 1.5-1 light – Fronius Galvo 3.1-1 light**
- / **Fronius Symo 3.0-3 S light – Fronius Symo 4.5-3 S light**
- / **Fronius Symo 3.0-3 M light – Fronius Symo 20.0-3 M light**

Die "light" Varianten der oben genannten Wechselrichter unterscheiden sich von den Standard-Varianten nur dadurch daß der Datenlogger mit WLAN Funktion in der „light“ Variante nicht verfügbar ist. Da dieser Datenlogger nur für Datenaufzeichnung und Visualisierung verwendet wird und keine Aufgaben im Bezug auf Netzeinspeisung und Sicherheit wahrnimmt bleibt die Einhaltung der VDE AR N 4105 unberührt.

Fronius International GmbH

Solar Energy
Froniusplatz 1
A-4600 Wels

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "ppa Martin Hackl".

Ing. Prok. Martin Hackl
Leiter Sparte Solar Energy